«СОГЛАСОВАНО»

Глава [illegible] муниципального округа [illegible] области

Голу[illegible]

_____/

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о директора МУП «ТКП»

Федотов Д.А.

_____

[illegible] подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.

[illegible] сведения

1	[illegible] многоквартирного дома (МКД)	Калужская обл. г. Таруса ул. М. Цветаевой д. 11
2	[illegible], осуществляющая управление МКД	МУП «ТКП»
3	[illegible] ввода в эксплуатацию	1990
4	[illegible] помещений в МКД, м.кв.	5540,1
5	[illegible] обслуживающая организация	МУП «ТКП»
6	Материал стен МКД	ж/б панели
7	[illegible] МКД	имеется
8	[illegible] прибора учета тепловой энергии	имеется
9	[illegible] ввода тепла/теплового пункта в МКД	отсутствует
10	[illegible] МКД	закрытая
		прямая подача в ОП
11	[illegible] МКД	двухтрубная
12	[illegible]	закрытая
13	[illegible] подводов системы отопления	смешанные
14	[illegible] подключенного оборудования	имеется
15	[illegible] отопления в МКД	имеется

[illegible] теплопотребления трех прошлых отопительных периодов

1	[illegible] продолжительность отопительного периода, дни
	02.10.23-26.04.24
	01.10.24-30.04.25
	01.10.25-04.05.26
2	[illegible] потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, [illegible]
	526,58
	442,00
	496,22
	[illegible] потребление тепловой энергии, Гкалл	560,00
3	[illegible] количество внутренних систем теплоснабжения в МКД
	0
	2

4	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию
	2023-2024 г.г.
	2024-2025 г.г.
	2025-2026 г.г.
5	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления
	2023-2024 г.г.
	2024-2025 г.г.
	2025-2026 г.г.
6	Наличие дефектов конструктивных элементов, влияющих на [illegible]лено теплоснабжение

3.Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№п.п.	Наименование работ	Кол-во	За счет каких средств [illegible]нения
1	Установка глухих шайб	2	содержание
2	Промывка и гидравлическое испытание системы ЦО	1	содержание
3	Ревизия запорной арматуры	100%	содержание
4	Поверка приборов учета (при их наличии)	1	содержание
Мероприятия по улучшению качества прохождения отопительного сезона [illegible] трех прошлых лет			
1	Установка уплотнителей на входные двери в МОП	2 двери	содержание

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовке к отопительному сезону

1.План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.
2. Акты готовности МКД к отопительному сезону 2026-2027гг.
3. Акты о гидропневматической промывке системы отопления, проведенной в присутствии представителя МУП «ТКП»
4.Акты выполненных работ.

Составил: Начальник РСУ ЖКО [illegible]